СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00609/25

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр» (ООО КМДК «СОЮЗ-Центр»). Место нахождения и адрес юридического лица: 249000, РОССИЯ, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, Площадь 50 лет Октября, дом 3. Адрес места осуществления деятельности: 249000, РОССИЯ,Калужская область, Боровский район, город Балабаново, Площадь 50 лет Октября, дом 3. ОГРН: 1164027066499. ИНН: 4003038151. Телефон: +7 (48438) 20-500. Адрес электронной почты: info@soyuz-centre.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр» (ООО КМДК «СОЮЗ-Центр»). Место нахождения и адрес юридического лица: 249000, РОССИЯ, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, Площадь 50 лет Октября, дом 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249000, РОССИЯ, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, Площадь 50 лет Октября, дом 3. ОГРН: 1164027066499. ИНН: 4003038151.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». ОГРН: 1105018003936. ИНН: 5018145380. Место нахождения и адрес юридического лица: 141073, Россия, Московская область, город Королев, улица Горького, дом 12, помещение VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, город Москва, улица Институтская 2-я, дом 6, строение 64, помещение № 15, 16, 17 (комната 504, 505, 506). Телефон: +7 (495) 150-08-01. Адрес электронной почты: info@tsniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Шпунтованные панели отделочные, в т.ч. напольные товарного знака «Aquagreen» необлицованные типа ДСПШТ1 на основе невлагостойких ДСП марки Р2 (Р1), плотностью от 550 до 820 кг/м^3, толщиной от 12 до 38 мм и типа ДСПШТ2 на основе влагостойких ДСП марки Р5 (Р3), плотностью от 550 до 820 кг/м^3, толщиной от 12 до 38 мм, изготовленные в соответствии с Техническими условиями ТУ 16.21.13-006-00401294-2024 «Шпунтованные панели «Aquagreen». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 16.21.13
код ТН ВЭД ЕАЭС: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 18 с/см – 2025 от 28.05.2025, выданного ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЭ70. Акт о результатах анализа состояния производства №0909 стр/см/ап от 20.03.2025, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, согласно Приложению № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия.
Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), согласно Приложению № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия. Условия хранения продукции: Шпунтованные панели должны храниться в сухих, чистых, крытых проветриваемых помещениях при температуре не ниже +5 С и относительной влажности не выше 65%, в горизонтальном положении на поддонах в штабелях высотой до 4,5 м. Поддоны должны быть уложены на ровную поверхность (п. 5.3, 5.4 ТУ 16.21.13-006-00401294-2024). Гарантийный срок хранения панелей - 12 месяцев со дня изготовления (п. 7.1 ТУ 16.21.13-006-00401294-2024). Срок службы (годности) продукции – не установлен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.06.2025 по 01.06.2030

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ Пластун Кристина Павловна
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (последнее при наличии)

М.П.

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ Ежов Дмитрий Игоревич
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЭО30.В.00609/25
(обязательная сертификация)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 16.21.13-006-00401294-2024 «Шпунтованные панели «Aquagreen» от 15.08.2024.

Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ):

Наименование продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Шпунтованные панели отделочные, в т.ч. напольные товарного знака «Aquagreen» необлицованные типа ДСПШТ1 на основе невлагостойких ДСП марки Р2 (Р1), плотностью от 550 до 820 кг/м^3, толщиной от 12 до 38 мм и типа ДСПШТ2 на основе влагостойких ДСП марки Р5 (Р3), плотностью от 550 до 820 кг/м^3, толщиной от 12 до 38 мм, изготовленные в соответствии с Техническими условиями ТУ 16.21.13-006-00401294-2024 «Шпунтованные панели «Aquagreen».	ГОСТ 30244-94 Межгосударственный стандарт «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», пункт 5.3.	Группа горючести – **сильногорючие (Г4)**
	ГОСТ Р 51032-97 Государственный стандарт «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени», пункт 5.1	Группа по распространению пламени – **умереннораспространяющие (РП3)**
	ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость», пункт 5.1	Группа воспламеняемости – **легковоспламеняемые (В3)**
	ГОСТ 12.1.044-89 Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения», пункт 4.18	Группа по дымообразующей способности – **с высокой дымообразующей способностью (Д3)**
	ГОСТ 12.1.044-89 Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения», пункт 4.20	Группа по токсичности продуктов горения – **высокоопасные (Т3)**

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

(подпись) Пластун Кристина Павловна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

(подпись) Ежов Дмитрий Игоревич
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)