ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Техпроект»
Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Техпроект»
_____ М.Ф. Уткин

«05» Мая 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
(исследований)

№70397-ТЕХП/25 от 05.05.2025

1	Объект	Блок фундаментный ВИМОС бетонный 190х190х390 мм.
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТОРГОВЛЯ», Адрес: Россия, 188643, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, дом № 298, офис 17, ИНН: 4703148343, ОГРН: 1174704000767
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТОРГОВЛЯ», Адрес: Россия, 188643, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, дом № 298, офис 17, ИНН: 4703148343, ОГРН: 1174704000767
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 70397 от 28 Апреля 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	28 Апреля 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	28 Апреля 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	28 Апреля 2025 г.-05 Мая 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 13579-2018 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Класс бетона	В30	В30	ТУ 5863-007-00113557-94 ГОСТ 13015-2012
2.	Марка бетона по прочности	М400	М400	ТУ 5863-007-00113557-94 ГОСТ 13015-2012
3.	Отпускная прочность бетона, %	80	80	ТУ 5863-007-00113557-94 ГОСТ 13015-2012
4.	Требуемая отпускная прочность бетона, кг/см^2	320	320	ТУ 5863-007-00113557-94 ГОСТ 13015-2012
5.	Фактическая отпускная прочность бетона, кг/см^2	325	325	ТУ 5863-007-00113557-94 ГОСТ 13015-2012
6.	Марка бетона по морозостойкости	F200	F200	ТУ 5863-007-00113557-94 ГОСТ 13015-2012
7.	Марка бетона по водонепрницаемости	W6	W6	ТУ 5863-007-00113557-94 ГОСТ 13015-2012
8.	Категория лицевых бетонных поверхностей, предназначенных под отделку	А7	А7	ТУ 5863-007-00113557-94 ГОСТ 13015-2012
9.	Прочность	Прочность (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180-73) достигает требуемой прочности, соответствующей проектной марке в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий - 392 кг/см^2	Требование выполнено	ТУ 5863-007-00113557-94 ГОСТ 13015-2012
10.	Срок службы, лет, не менее	40	40	ТУ 5863-007-00113557-94 ГОСТ 13015-2012

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа):Блок фундаментный ВИМОС бетонный 190х190х390 мм, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙТОРГОВЛЯ», Адрес: Россия, 188643, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, дом № 298, офис 17, ИНН: 4703148343, ОГРН: 1174704000767, **соответствует:** ГОСТ 13579-2018 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия.

Исполнитель Т.А. Чистяков

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.